



LAB N° 1157 L

neotes  
ambiente e qualità

Olevano Sul Tusciano (SA), 16/02/2024

COMMITTENTE **Comune di Serino**INDIRIZZO p.zza Cicarelli, 1  
83028 SERINO (AV)**RAPPORTO DI PROVA N° 2024 / LAB / 0386**

<b>Data e ora ricevimento campione</b>	06/02/2024	<b>Matrice</b>	Acque uso umano
<b>Descrizione campione</b>	Acqua destinata al consumo umano (routine)		
<b>Luogo di campionamento</b>	Serbatoio di San Gaetano Cod. SG4 Loc. Ferrari Piazza Tedeschi - 83028 Serino (AV)		
<b>Punto di campionamento</b>	Fontanino Pubblico		
<b>Data e ora campionamento</b>	06/02/2024	11:25	
<b>Campionamento effettuato</b>	da tecnici Neotes	<b>ID verbale</b>	4/EB3 del 06/02/2024
<b>Trasporto effettuato</b>	da tecnici Neotes	<b>Condizioni di trasporto</b>	Temperatura Controllata
<b>Procedura di campionamento</b>	UNI EN ISO 19458:2006, *APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003		
<b>Riferimenti normativi</b>	AQU_0 D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18		
<b>Altre informazioni</b>			

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Parametro e Metodo analitico	Valore	Unità di misura	LdQ	Incertezza (±) e/o intervallo di confidenza	Valori limite				Data inizio	Data fine
					AQU_0					
					Min	Max	Min	Max		
pH	7,7	unità di pH			6,5	9,5			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003										
Conduttività elettrica	380	µS/cm a 20°C	10		2500				06/02/24	06/02/24
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag.55 Met ISS BDA 022										
Colore	Assente	Assente/Presente							06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003										
Odore	0	tasso di diluizione							06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003										
Sapore	0	tasso di diluizione							06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003										
*Turbidità	< 0,8	NTU	0,8						06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003										

Olevano Sul Tusciano (SA), 16/02/2024

COMMITTENTE **Comune di Serino**

INDIRIZZO p.zza Cicarelli, 1  
83028 SERINO (AV)

## RAPPORTO DI PROVA N° 2024 / LAB / 0386

Parametro e Metodo analitico	Valore	Unità di misura	LdQ	Incertezza (±) e/o intervallo di confidenza	Valori limite				Data inizio	Data fine
					AQU_0					
					Min	Max	Min	Max		
*Ammonio (NH4)	< 0,05	mg/l	0,05			0,50			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003										
Cloruri	8,3	mg/l	1			250			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Fluoruri	0,17	mg/l	0,15			1,5			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Nitrati	2,5	mg/l	2			50			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Nitriti	< 0,05	mg/l	0,05			0,50			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Solfati	20	mg/l	2			250			06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Bromuri	< 0,1	mg/l	0,1						06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003										
Bromati	< 3	µg/l	3			10			06/02/24	06/02/24
EPA 300 parte B										
Cloriti	< 0,05	mg/l	0,05			0,25			06/02/24	06/02/24
EPA 300 parte B										
Clorati	< 0,05	mg/l	0,05			0,25			06/02/24	06/02/24
EPA 300 parte B										
Durezza (da calcolo)	18,4	°F							06/02/24	06/02/24
UNI EN ISO 17294-2:2016										
Carbonio Organico Totale (TOC)	< 1	mg/l	1						06/02/24	06/02/24
APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003										



LAB N° 1157 L

Olevano Sul Tusciano (SA), 16/02/2024

COMMITTENTE **Comune di Serino**

INDIRIZZO p.zza Cicarelli, 1  
83028 SERINO (AV)

## RAPPORTO DI PROVA N° 2024 / LAB / 0386

Parametro e Metodo analitico	Valore	Unità di misura	LdQ	Incertezza (±) e/o intervallo di confidenza	Valori limite				Data inizio	Data fine
					AQU_0					
					Min	Max	Min	Max		
Conta colonie su agar a 22°C	< 1	UFC/ml							06/02/24	09/02/24
APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003										
Conta colonie su agar a 36°C	< 1	UFC/ml							06/02/24	09/02/24
APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003										
Conta Coliformi totali	< 1	UFC/100ml				0			06/02/24	07/02/24
UNI EN ISO 9308-1:2017										
Conta Escherichia coli	< 1	UFC/100ml				0			06/02/24	07/02/24
UNI EN ISO 9308-1:2017										
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml				0			06/02/24	08/02/24
UNI EN ISO 7899-2:2003										
*Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	< 1	UFC/100ml				0			06/02/24	07/02/24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag.49 Met ISS A 005										



Olevano Sul Tusciano (SA), 16/02/2024

COMMITTENTE **Comune di Serino**INDIRIZZO p.zza Cicarelli, 1  
83028 SERINO (AV)**RAPPORTO DI PROVA N° 2024 / LAB / 0386****Campionamento a carico del Cliente/Committente**

Il Laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento e trasporto a cura del cliente/committente, in tal caso i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. I risultati, così come espressi in unità di misura, sono stati ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento. In caso di alterazione del campione, nel caso il cliente/committente richieda comunque l'effettuazione delle analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento.

**Campionamento a carico di tecnici Neotes**

I risultati si riferiscono al campione così come campionato.

**Decision rule**

La conformità a valori di parametro (ove esistenti) è data in base al solo risultato analitico non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati.

**Incertezza di misura**

Per le prove chimiche, l'incertezza di misura, ove calcolata, è espressa come incertezza estesa al livello di fiducia del 95% e con fattore di copertura  $k=2$ . Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura estesa riportata è stata stimata in conformità alla ISO 19036 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura  $K=2$ , fornendo un livello di confidenza del 95%. L'incertezza di misura per le matrici acqua e sedimenti è espressa come intervallo di confidenza a livello di fiducia del 95%.

**Fattore recupero percentuale**

I valori riportati non sono corretti per mezzo del recupero quando questo rientra tra l'80% e il 120% (se indicato nel report).

**Espressione delle sommatorie**

Se presenti sommatorie di più parametri il criterio scelto dal laboratorio è l'approccio lower bound: per gli addendi la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al loro limite di quantificazione, ai fini della somma, si considera il risultato stesso; per gli addendi la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al loro limite di quantificazione si considera, ai fini della somma, il risultato pari a zero.

Consegue che: se tutti i risultati analitici che vengono sommati sono  $<LdQ$ , come valore della sommatoria compare la dicitura " $<xx$ " dove  $xx$  è l' $LdQ$  maggiore fra quelli degli analiti del gruppo. Non compare alcun valore di incertezza. Se almeno un risultato analitico è superiore al suo  $LdQ$ , come valore della sommatoria compare la somma dei risultati analitici superiori ai  $LdQ$  degli analiti.

**Legenda:**

\* prova NON accreditata da ACCREDIA

\*\* valori fuori limite ^ prova in subappalto

**LdQ** = Limite di Quantificazione del Metodo di Prova    **nd** = non dichiarato    **nr** = non rilevato

° = i dati per la caratterizzazione del campione, contraddistinte da questo simbolo, sono stati forniti a cura e responsabilità del cliente.

**GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**

Il campione di acqua analizzato, limitatamente ai parametri esaminati, RIENTRA nei limiti stabiliti dal d. lgs. 18 del 23/02/2023

Verificatore delle Prove

Dott. Michele Contegiacomo - Ordine dei  
Chimici della Campania N.1743

Direttore del Laboratorio

Dott. Ernesto Soldovieri - Ordine Nazionale  
dei Biologi N.046616**FINE RAPPORTO DI PROVA**